



MINUTA

Tema de la Reunión:	9° Sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-XXXX, Plantas de Distribución de Gas Licuado del Petróleo		
Fecha:	Jueves 17 de junio de 2021	Lugar:	Virtual
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de término:	14:00 horas
Convoca:	Irma Gabriela Navarro Coordinadora del GT	Reunión:	Interna ☐ Externa ☒

1. OBJETIVO Y/U ORDEN DEL DÍA

Orden del Día:

1. Registro de Asistencia y verificación del quórum legal
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Objetivo de la Reunión
4. Seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior
5. Revisión y análisis de las propuestas y/o comentarios recibidos para el capítulo 5. Diseño
6. Acuerdos
7. Asuntos Generales
8. Cierre de la Reunión

Objetivos de la Reunión:

- Se presentará la propuesta de un numeral único que aplique a todas las áreas de la Planta de Distribución para los requisitos de tuberías y sus accesorios. (Acuerdo 7/8ª Sesión Ordinaria).
- Se presentará la propuesta para agrupar los requisitos del proyecto eléctrico en un solo numeral para áreas de tomas de suministro, recepción y carburación de vehículos propios. (Acuerdo 8/8ª Sesión Ordinaria).
- Revisión de los comentarios a los numerales del 5.4.4 al 5.4.4.9 fracción II.

2. ACUERDOS

No.	Asunto	Responsable	Fecha Compromiso
1	Se aprobó el Orden del Día para la Sesión.	Integrantes del GT	17-junio-2021
2	Se presentó el seguimiento de acuerdos de la Octava Sesión Ordinaria a los integrantes del GT.	ASEA	17-junio-2021
3	Se revisaron los comentarios recibidos del numeral 5.4.4 al numeral 5.4.4.9 fracción I inciso b) y se acordó la redacción final que queda asentada en el documento de trabajo para el apartado del sistema contra incendio.	Integrantes del Grupo de Trabajo	17-junio-2021 





MINUTA

Tema de la Reunión:	9° Sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-XXXX, Plantas de Distribución de Gas Licuado del Petróleo		
Fecha:	Jueves 17 de junio de 2021	Lugar:	Virtual
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de término:	14:00 horas
Convoca:	Irma Gabriela Navarro Coordinadora del GT	Reunión:	Interna ☐ Externa ☒

4	Derivado del Acuerdo 7 de la Octava Sesión Ordinaria, se presentó la propuesta de un numeral único que aplique a todas las áreas de la Planta de Distribución para los requisitos de tuberías y sus accesorios.	ASEA-UNR	17-junio-2021
5	Se acordó la redacción final para el numeral 5.4.2.1 Requisitos generales para equipos, tuberías y accesorios, misma que queda asentada en el documento de trabajo.	Integrantes del GT	17-junio-2021
6	Se propondrán requisitos adicionales para los pernos de bridas contenidos en el inciso g) de la fracción IX e inciso d) de la fracción X del numeral 5.4.2.1 Requisitos generales para equipos, tuberías y accesorios.	ADIGAS Ing. Alfonso Benítez	15-julio-2021
7	Derivado del Acuerdo 8 de la Octava Sesión Ordinaria, se presentó la propuesta para agrupar los requisitos del proyecto eléctrico en un solo numeral para áreas de tomas de suministro, recepción y carburación de vehículos propios.	ASEA-UNR	17-junio-2021
8	Se acordó la redacción final para el numeral 5.4.3.2 Áreas de Recepción de GLP, Suministro a Autotankers y Suministro para Carburación de vehículos propios misma que queda asentada en el documento de trabajo.	Integrantes del GT	17-junio-2021
9	Para iniciar la revisión y análisis del apartado 5.4.4 Sistema contra incendio del presente Anteproyecto, se dio lectura a los comentarios y justificación presentados por AMEXGAS y ADIGAS (mismos que se encuentran asentados en el documento de trabajo) y, debido a que para este apartado se recibieron comentarios relacionadas con el contenido de la NOM-001-SESH-2014, se propuso al Grupo de Trabajo que además de analizar la totalidad de los requisitos del apartado 5.4.4 del Anteproyecto y sus referencias técnicas, así como las propuestas y justificaciones recibidas por los participantes,	ASEA Coordinadora del GT	17-junio-2021





MINUTA

Tema de la Reunión:	9° Sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-XXXX, Plantas de Distribución de Gas Licuado del Petróleo		
Fecha:	Jueves 17 de junio de 2021	Lugar:	Virtual
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de término:	14:00 horas
Convoca:	Irma Gabriela Navarro Coordinadora del GT	Reunión:	Interna ☐ Externa ☒

	se integrara en la revisión y análisis la redacción de los requisitos establecidos en la NOM-001-SESH-2014 para identificar si el requisito fue modificado; por lo que se informó al Grupo de Trabajo que se incorporaron al documento de trabajo las columnas de: Referencia del requisitos del anteproyecto y de si es requisito nuevo o, en su caso, la redacción del requisito de la NOM-001-SESH-2014.		
10	Los representantes de la AMEXGAS manifiestan no estar acuerdo con realizar la revisión del apartado <i>5.4.4 Sistema contra incendio</i> del presente Anteproyecto, solicitan que se quede el apartado actual en materia de contra incendio de la norma NOM-001-SESH-2014, argumentando que las especificaciones de la norma vigente han funcionado de forma eficiente. Comentan que cuentan con un oficio expedido por la Agencia, resultado de una consulta de transparencia, que indica que sólo han ocurrido 13 accidentes en las 1,380 Plantas de Distribución de GLP, en el período del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019; el representante de AMEXGAS comenta que estos fueron totalmente ajenos a la operación de los sistemas contra incendio actualmente existentes. Mencionan que en años anteriores la ASEA, a través de su Unidad de Inspección, solicitó a los Regulados el envío de videos de la operación de los sistemas contra incendio de sus Plantas de Distribución, y comentan que el requerimiento fue atendido y que no hubo observaciones en relación con el hecho de que los sistemas contra incendio no cubrieran el propósito de protección ya mencionado. Por lo anterior, expresan que no están dispuestos a revisar y analizar las propuestas y fundamentos técnicos para cada requisito del	Representantes de AMEXGAS	17-junio-2021





MINUTA

Tema de la Reunión:	9° Sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-XXXX, Plantas de Distribución de Gas Licuado del Petróleo		
Fecha:	Jueves 17 de junio de 2021	Lugar:	Virtual
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de término:	14:00 horas
Convoca:	Irma Gabriela Navarro Coordinadora del GT	Reunión:	Interna ☐ Externa ☒

	apartado 5.4.4 Sistema contra incendio del presente Anteproyecto en el GT y se retiran de la presente sesión. Se anexa la lista de asistencia generada por la aplicación de Microsoft Teams.		
11	El representante de la ADIGAS manifiesta no estar acuerdo con realizar la revisión del apartado 5.4.4 Sistema contra incendio del presente Anteproyecto, solicita que se quede el apartado actual en materia de contra incendio de la norma NOM-001-SESH-2014, argumentando que las especificaciones de la norma vigente han funcionado de forma eficiente y que no existe una justificación técnica ni práctica para su modificación. Comenta que las características del sistema contra incendio de las Plantas de Distribución en los términos que se plantean por la actual NOM-001-SESH-2014 fueron (en su oportunidad) motivo de justificación técnico/jurídica, y refiere que son suficientes para garantizar la seguridad industrial y operativa de este tipo de instalaciones, y que resulta desproporcional, innecesario y excesivo aumentar los requisitos técnicos de dichos sistemas contra incendios que han funcionado de forma debida históricamente. Por lo anterior, expresa que no está dispuesto a revisar y analizar las propuestas y fundamentos técnicos para cada requisito del apartado 5.4.4 Sistema contra incendio del presente Anteproyecto en el GT y se retira de la presente sesión. Se anexa la lista de asistencia generada por la aplicación de Microsoft Teams.	Representante de ADIGAS	17-junio-2021
12	El representante de la OIAC manifiesta no estar acuerdo con realizar la revisión del apartado 5.4.4 Sistema contra incendio del presente Anteproyecto, solicita que se quede el apartado	Representante de OIAC	17-junio-2021 





MINUTA

Tema de la Reunión:	9° Sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-XXXX, Plantas de Distribución de Gas Licuado del Petróleo		
Fecha:	Jueves 17 de junio de 2021	Lugar:	Virtual
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de término:	14:00 horas
Convoca:	Irma Gabriela Navarro Coordinadora del GT	Reunión:	Interna ☐ Externa ☒

	actual en materia de contra incendio de la norma NOM-001-SESH-2014, argumentando que las especificaciones de la norma vigente han funcionado de forma eficiente; comenta que los lineamientos contemplados en la NOM-001-SESH-2014 vigente, respecto al sistema contra incendio, han demostrado estar funcionando acorde a las áreas a proteger de almacenamiento, puntos de trasiego y demás instalaciones de GLP de una Planta de Distribución e indica que a la fecha no se ha demostrado técnica ni científicamente lo contrario. Por lo anterior, expresa que no está dispuesto a revisar y analizar las propuestas y fundamentos técnicos para cada requisito del apartado 5.4.4 <i>Sistema contra incendio</i> del presente Anteproyecto en el GT y se retira de la presente sesión. Se anexa la lista de asistencia generada por la aplicación de Microsoft Teams.		
13	El representante de la AMPEGAS manifiesta no estar acuerdo con realizar la revisión del apartado 5.4.4 <i>Sistema contra incendio</i> del presente Anteproyecto, solicita que se quede el apartado actual en materia de contra incendio de la norma NOM-001-SESH-2014, argumentando que las especificaciones de la norma vigente han funcionado de forma eficiente; comenta que la justificación se encuentra en las observaciones que en su momento envió para diversos requisitos del capítulo 6 y 7. Por lo anterior, expresa que no está dispuesto a revisar y analizar las propuestas y fundamentos técnicos para cada requisito del apartado 5.4.4 <i>Sistema contra incendio</i> del presente Anteproyecto en el GT y se retira de la presente	Representante de AMPEGAS	17-junio-2021





MINUTA

Tema de la Reunión:	9° Sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-XXXX, Plantas de Distribución de Gas Licuado del Petróleo		
Fecha:	Jueves 17 de junio de 2021	Lugar:	Virtual
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de término:	14:00 horas
Convoca:	Irma Gabriela Navarro Coordinadora del GT	Reunión:	Interna ☐ Externa ☒

	sesión. Se anexa la lista de asistencia generada por la aplicación de Microsoft Teams.		
14	El representante del CONSEGAS manifiesta no estar acuerdo con realizar la revisión del apartado 5.4.4 <i>Sistema contra incendio</i> del presente Anteproyecto, solicita que se quede el apartado actual en materia de contra incendio de la norma NOM-001-SESH-2014, indicado que no se tiene ningún sustento, justificación o evidencia técnica que demuestre lo contrario. Motivo por el cual, expresa que no está dispuesto a revisar y analizar las propuestas y fundamentos técnicos para cada requisito del apartado 5.4.4 <i>Sistema contra incendio</i> del presente Anteproyecto en el GT y se retira de la presente sesión. Se anexa la lista de asistencia generada por la aplicación de Microsoft Teams.	Representante de CONSEGAS	17-junio-2021
15	El representante de la UVSELP manifiesta no estar acuerdo con realizar la revisión del apartado 5.4.4 <i>Sistema contra incendio</i> del presente Anteproyecto, solicita que se quede el apartado actual en materia de contra incendio de la norma NOM-001-SESH-2014, argumentando que se tienen evidencias de que con los sistemas contra incendio con que actualmente cuentan las plantas de distribución, no se han presentado incidentes derivado de mal funcionamiento de dichos sistemas. Motivo por el cual, expresa que no está dispuesto a revisar y analizar las propuestas y fundamentos técnicos para cada requisito del apartado 5.4.4 <i>Sistema contra incendio</i> del presente Anteproyecto en el GT y se retira de la presente sesión. Se anexa la lista de asistencia generada por la aplicación de Microsoft Teams.	Representante de UVSELP	17-junio-2021





MINUTA

Tema de la Reunión:	9° Sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-XXXX, Plantas de Distribución de Gas Licuado del Petróleo		
Fecha:	Jueves 17 de junio de 2021	Lugar:	Virtual
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de término:	14:00 horas
Convoca:	Irma Gabriela Navarro Coordinadora del GT	Reunión:	Interna ☐ Externa ☒

16	El representante de la ADG manifiesta no estar acuerdo con realizar la revisión del apartado 5.4.4 Sistema contra incendio del presente Anteproyecto, solicita que se quede el apartado actual en materia de contra incendio de la norma NOM-001-SESH-2014, argumentando que las especificaciones de la norma vigente han funcionado de forma eficiente. Refieren que no está dispuesto a revisar y analizar las propuestas y fundamentos técnicos para cada requisito del apartado 5.4.4 Sistema contra incendio del presente Anteproyecto en el GT y se retira de la presente sesión. Se anexa la lista de asistencia generada por la aplicación de Microsoft Teams.	Representante de ADG	17-junio-2021
17	Respecto los puntos 10 al 16 de la presente minuta, la Coordinadora del Grupo de Trabajo comentó que el presente GT se abrió para actualizar la NOM-001-SESH-2014 de acuerdo con los resultados de su revisión quinquenal aprobada por el CONASEA, y que como se comunicó desde la sesión de instalación el motivo de las sesiones del Grupo de Trabajo es revisar y analizar las actualizaciones propuestas en el Anteproyecto, sus referencias (normas, códigos, estándares o referencias específicas aplicables), así como las propuestas y justificaciones de los participantes del Grupo de Trabajo, con la finalidad de concluir en una redacción final. Por otro lado, se mencionó que el número de accidentes referido no permite identificar si la totalidad de los requisitos del sistema contra incendio son a la fecha la mejor práctica en materia de seguridad para el diseño de una red contra incendio. Por lo anterior, se indicó que se mantendrá la dinámica de trabajo expuesta anteriormente, tal como se llevó a	ASEA Coordinadora del GT	17-junio-2021





MINUTA

Tema de la Reunión:	9° Sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del ANTE-PROY-NOM-XXX-ASEA-XXXX, Plantas de Distribución de Gas Licuado del Petróleo		
Fecha:	Jueves 17 de junio de 2021	Lugar:	Virtual
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de término:	14:00 horas
Convoca:	Irma Gabriela Navarro Coordinadora del GT	Reunión:	Interna ☐ Externa ☒

	cabo con los apartados anteriores del Anteproyecto, incorporando en el análisis lo indicado de forma textual en la NOM-001-SESH-2014. Se comenta que, para cada requisito nuevo o modificado respecto a la NOM vigente, en este Grupo de Trabajo se analizará su adopción considerando todos los elementos anteriores y en todo momento cualquier participante podrá presentar los argumentos técnicos que permitan al Grupo de Trabajo determinar si es adecuado o no el cambio o nuevo requisito. En todo momento se mantuvo abierta la invitación para que los integrantes de este Grupo de Trabajo continúen participando en la revisión y análisis del 5.4.4 Sistema contra incendio del presente Anteproyecto.		
18	Se enviará el documento de trabajo, con los avances del día de hoy al Grupo de Trabajo.	Alejandro Ríos	18-junio-2021
19	Se programa la Décima Sesión Ordinaria.	Integrantes del GT	15-julio-2021

